

# MIDT- OG SYDSJÆLLANDS BRAND & REDNING

Børnehuset ved Grøften  
Parkvej 146

4700 Næstved

Journal nr. 16916  
16. marts 2018

Rapporten sendt til : groeften@naestved.dk - lejes@naestved.dk

## Vedrørende brandsyn afviklet af Elias Samsø Larsen 16. marts 2018

Brandvæsenet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Lene Jespersen , som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

## PÅBUD

**Objekt:**Børnehave / 7.b. Børnehaver (bkg. 1000)

### 07.01 Døre mellem gange og trapper og selvlukkende døre (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved fællessalen, der stod åben i strid med reglerne. Branddøre må ikke fastholdes åbne med mindre der er monteret et godkendt ABDL-anlæg. Alternativt skal man undersøge hos byggemyndighederne om der er krav til dørpumpen på døren.

Tidsfrist for udbedring: 23. marts 2018

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<http://fridaweb.dk/udbedring/fceb94d31616ab4059f6aa8074e3d608>

### Øvrige forhold

Fint fokus på brandsikkerheden. Fortsæt det gode arbejde. Vi snakkede bl.a. om mulighederne for fremtidige brandøvelser.

## NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2019

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail [eslar@msbr.dk](mailto:eslar@msbr.dk) eller tlf. nr. 26215119.

Venlig hilsen

Elias Samsø Larsen  
Brandinspektør

---

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.